

## LETNO POROČILO O PITNI VODI ZA LETO 2025

po 2. odstavku 18. člena Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/23)

### 1. Podatki o vodovodu

| Podatek         | Vrednost                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Vodovod         | Vodovod Doma pod Storžičem (lastna oskrba, zasebni vodovod)                        |
| Upravljavec     | Planinsko društvo Tržič, Balos 4, 4290 Tržič                                       |
| Vodni vir       | izvir (zajetje z zbiralnikom 8 m <sup>3</sup> , zgrajeno 1953), gozd pod Storžičem |
| Priprava vode   | UV dezinfekcija ob vstopu v objekt                                                 |
| Uporabniki      | gostje in osebje doma (70 ležišč, dnevni obiskovalci)                              |
| Odgovorna oseba | Uroš Ahačič, tel. 040 336 090, uros@avrrora.si                                     |

### 2. Izmerjene vrednosti parametrov pitne vode

Izmerjene vrednosti parametrov pitne vode so razvidne iz priloženega poročila o laboratorijskem preskušanju NLZOH, ki je sestavni del tega letnega poročila in je objavljeno tudi na [www.podstorzic.si](http://www.podstorzic.si):

| Priloga | Poročilo NLZOH                                                 | Vzorec, mesto in datum odvzema                                                                                                                                | Rezultat                                                                                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | evid. oznaka 4004-16/24624-25/70209, poročilo z dne 4. 7. 2025 | pitna voda, pipa v kuhinji, odvzem 1. 7. 2025 ob 9:00; mikrobiološko preskušanje (E. coli, koliformne bakterije, enterokoki, število kolonij pri 22 in 36 °C) | SKLADEN v vseh preskušanih parametrih (E. coli <1, koliformne <1 MPN/100mL, enterokoki ni najdeno, št. kolonij 36 °C = 11 CFU/mL) |

V letu 2025 je bilo izvedeno eno vzorčenje pitne vode; priloženo je poročilo NLZOH z dne 4. 7. 2025.

### 3. Cena dobavljene pitne vode

Voda iz lastnega vodovoda se uporabnikom ne zaračunava ločeno; strošek oskrbe je vključen v ceno nastanitve in gostinskih storitev. Cena za liter oz. m<sup>3</sup>: ni določena (0,00 €). Znani stroški vzdrževanja vodovoda: nabava UV žarnice in filtrov (MESEC d.o.o.) - 173,12 € z DDV; strošek mikrobiološkega vzorčenja NLZOH: 190,14 €.

### 4. Količina porabljene pitne vode in trend

Vodomer (tip WG, Q3 4,0 m<sup>3</sup>/h, serijska št. 8WGN0023016537) je bil nameščen 5. 1. 2024; pred tem datumom poraba ni bila merjena. Stanje ob namestitvi: ca. 0,127 m<sup>3</sup>. Stanje ob odčitku 7. 9. 2026: 662,586 m<sup>3</sup>. Iz teh podatkov izhaja povprečna mesečna poraba ca. 20,5 m<sup>3</sup>.

| Leto | Poraba (m <sup>3</sup> )            | Opomba                                                                    |
|------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2023 | ni merjeno                          | vodomer še ni bil nameščen                                                |
| 2024 | ni ločeno evidentirano za celo leto | vodomer nameščen 5. 1. 2024; delno leto                                   |
| 2025 | ocena ca. 246 m <sup>3</sup>        | izračunano na podlagi povprečne mesečne porabe (20,5 m <sup>3</sup> × 12) |

Za naprej se priporoča odčitavanje vodomera ob začetku in koncu vsake koledarske leta, da letno poročilo navaja točno letno porabo.

### 5. Primerjava porabe s povprečno porabo

Vodovod ima enega uporabnika (lastna oskrba objekta), zato primerjava s povprečno porabo uporabnika javne službe ni smiselna / ni na voljo.

## 6. Informacije za uporabnike

Vse informacije o pitni vodi (upravljavlec, vir, priprava vode, rezultati preskušanj, priporočila za uporabnike, obvestila) so na voljo na: <https://www.podstozic.si/> (zavihek »Pitna voda«).

## 7. Pomembni dogodki v letu 2025

V letu 2025 na vodovodu ni bilo izrednih dogodkov (ni bilo prekuhavanja, okvar ali drugih posegov, ki bi zahtevali obveščanje uporabnikov).

**Priloga:** Poročilo NLZOH o mikrobiološkem preskušanju za leto 2025 (evid. oznaka 4004-16/24624-25/70209, vzorec 25/70209, poročilo 4. 7. 2025).

Tržič, dne 6. 9. 2026

Odgovorna oseba: Uroš Ahačič predsednik

